

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РОМАНОВСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «Романовская ЖСК»  
Дементьева Т.Б.  
2023 г.



**Адресная программа по текущему ремонту МКД п. Романовка  
для подготовки к отопительному сезону 2023 -2024 гг.**

№ до ма	Наименование работ	Расход. материал	Ед. изм.	Кол-во	Срок выполнения	Отчет о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
3.	Смена отводов на водосточных трубах	Отводы Ø 220мм	шт	3,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия запорной арматуры в АИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт стояков ГВС подающего трубопровода	Труба РР Ø 25 мм Соедин РР 1"x25мм	пм шт	6,0 4,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидравлическая промывка теплообменника с применением химреактивов.		шт	1,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам .	Битумная мастика Унифлекс	м <sup>2</sup>	по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт напольного покрытия в подъезде перед входной дверью (1п)	Бетон	м <sup>3</sup>	0,2	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт асфальтобетонного покрытия перед 4 подъездом .	Бетон	м <sup>3</sup>	1,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Покраска ГРЩ.	осмотр, подтяжка контактов. краска	шт. кг	8 1	до 20.08. 2023г.	выполнено
4.	Ремонт отводов и водосточных труб	Отводы	шт	2,0	до 20.08.	выпо

		Трубы Ø 220мм	пм	4,0	2023г	лнено
	Ревизия запорной арматуры в АИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам .	Битумная мастика Унифлекс	м <sup>2</sup>	по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидравлическая промывка теплообменника с применением химреактивов.		шт	1,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Смена трубопровода ХВС (ввод ХВС).	Труба ВГП Ø 76мм отвод Ø 76мм-2шт	пм шт	2,0 2,0	до 20.08. 2023г.	выполнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт теплоизоляции на системах ЦО и ГВС.	Термофлекс	пм	10,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Покраска ГРЩ.	осмотр, подтяжка контактов. краска	шт. кг	6 1	до 20.08. 2023г	выполнено
5.	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм пм	по заявл	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт стояка ЦК	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	4,5	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия запорной арматуры в ИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Битумная мастика Унифлекс	м <sup>2</sup>	по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Покраска ГРЩ.	осмотр, подтяжка контактов. краска	шт. кг	6 1	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия коммунального освещения ГРЩ	автоматический выключатель	шт	6	до 20.08. 2023г	выполнено
6.	Ревизия запорной арматуры в ИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Битумная мастика Унифлекс	м <sup>2</sup>	по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт стояка ХВС в тех. подвале.	Труба РР Ø 20-25мм Кран шар. ½"-1"	пм шт	7,0 3,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм пм	по заявл.	до 20.08. 2023г	выполнено
						выполнено
	Ремонт асфальтобетонного покрытия у	Бетон	м <sup>3</sup>	1,5	до 20.08.	выпо

	перед 2 подъездом .				2023г	лнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Реконструкция коммунального освещения.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	6	до 20.08. 2023г	выполнено
	Замена сопротивления изоляции				до 20.08. 2022г.	выполнено
7.	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм	по заявл.	до 20.08. 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт панелей ?	Герметик Витонит	м <sup>2</sup>	по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Битумная мастика Унифлекс	пм м <sup>2</sup>	по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт розлива и стояков ГВС,ЦО (смена труб ВГП на РР.....)	Труба РР Ø 63 мм Труба РР Ø 32 мм Труба РР Ø 25 мм Труба РР Ø 20 мм Труба ст Ø 32-25 мм Соед-ль РР с 63-20мм Кран шар. с ½"-1"	пм пм пм пм пм шт шт	6,0 21,0 5,0 6,0 3,0 6,0 7,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт стояков и розлива ХВС : смена труб ВГП на РР.....	Труба РР Ø с 50 по 20 мм Соед-ль РР с 32х20мм Кран шар. с 1"- ½"	пм шт шт шт	1,0 3,0 6,0 2,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия запорной арматуры в АИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .			по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт оконных и дверных проёмов в подъезде, остекление.		шт м <sup>2</sup>	2,0 1,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидравлическая промывка теплообменника с применением химреактивов.		шт	1,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Реконструкция коммунального освещения.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	10	до 20.08. 2023г	выполнено
	Реконструкция коммунального освещения на техническом этаже. Установка светильников.	Кабель АВВГ светильники НББ распред.коробка	м. шт. шт.	250 40 30	до 20.08. 2023г	выполнено
	Реконструкция сетей наружного освещения.	Кабель АВВГ коробка прих. Труба ПВХ	м. шт. м.	10 5 10	до 20.08. 2023г	выполнено
10.	Выборочный ремонт МП швов	Герметик	пм	по	до 20.08.	выпо

		Велотерм	пм	заявл.	2023г	лнено
	Ревизия запорной арматуры в ИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт стояков ЦК в жилом помещении и тех.подвале.	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	1,5	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт асфальтобетонного покрытия перед 3 подъездом .	Бетон	м <sup>3</sup>	1,5	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт ж/б козырька над подъездом №2 (штукатурка)	Плитонит С	кг	20,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г	выполнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия ГРЩ, покраска	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	10	до 20.08. 2023г	выполнено
11.	Выборочный ремонт кровли : гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Битумная мастика Унифлекс	пм м <sup>2</sup>	по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм	по заявл.	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия запорной арматуры в ИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г	выполнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Реконструкция сетей наружного освещения.	Кабель АВВГ коробка прих. Труба ПВХ осмотр, подтяжка контактов.	м. шт. шт.	150 8 100 10	до 20.08. 2023г	выполнено
12.	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия запорной арматуры в ИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Линокром Битумная мастика	м <sup>2</sup> пм	по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия ГРЩ, покраска	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	2 6	до 20.08. 2023г	выполнено
13.	Ревизия запорной арматуры в ИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г.	выполнено
	Ремонт оконных и дверных проёмов в подъезде, остекление.		шт м <sup>2</sup>	2,0 1,0	до 20.08 2023г	выполнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл.	до 20.08.	выпо

				акта	2023г	лнено
	Выборочный ремонт меж.пан. стыков и панелей.	Герметик	пм м <sup>2</sup>	по заявл.	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Линокром Битумная мастика	м <sup>2</sup> пм	по факту	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Реконструкция коммунального освещения в ГРЩ,	Провод ПВ осмотр, подтяжка контактов.	м.  шт.	15  6	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	. Реконструкция сетей наружного освещения.	Кабель АВВГ коробка прих. Труба ПВХ	м. шт. м.	150 8 100	до 20.08. 2023г	выпо лнено
15.	Ремонт водосточных труб и отводов	Трубы,отводы Ø 220мм	шт пм	2,0 2,0	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Ремонт теплоизоляции на системах ЦО .	Пергамент Термофлекс	пм	20,0	20.08. 2023г	выпо лнено
	Ревизия запорной арматуры в АИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .				до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Ремонт стояков ГВС.	Кран шаровый -½ Труба РР 20мм Соедин. РР 1"х20мм	шт пм шт	2 8 8	20.08. 2023г	выпо лнено
	Ремонт стояка ЦК	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	3,0	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Выборочный ремонт розлива и стояков ГВС в тех. подвале .	Труба РР Ø63-25мм Соед. РР 32х 1"	пм	по факту	до 20.08. 2023г.	выпо лнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г.	выпо лнено
	Гидравлическая промывка теплообменника с применением химреактивов.		шт	1,0	20.08. 2023г	выпо лнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Выборочный ремонт кровли с 1 по 5п : смена кровельного покрытия, гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Линокром Битумная мастика	м <sup>2</sup> пм	по факту	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале, покраска ГРЩ.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	10	до 20.08. 2023г	выпо лнено
16.	Выборочный ремонт кровли 1,2,3-4п.: смена кровельного покрытия, гидроизоляция примыканий к вент. шахтам, парапетам и ЛК .	Линокром Битумная мастика	м <sup>2</sup> пм	по факту	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Ремонт балконных плит. (штукатурка) 5 эт кв.№45	Плитонит С.	шт	1,0	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Ремонт розлива и стояков ХВС в тех. подвале (выборочно).	Труба РР 32-20мм Кран шар. ½"-1"	пм шт	16,0 8,0	до 01.09 2023г	выпо лнено
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на				до 20.08.	выпо

	сетях ЦО,ГВС,ХВС .				2023г	лнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г	выполнено
	Осмотр и чистка вент. каналов		шт	согл. акта	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	10	до 20.08. 2023г	выполнено
17.	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт МП швов и панелей .	Герметик Плитонит С	пм м <sup>2</sup>	по заявл.	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия запорной арматуры в АИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт стояков ХВС,ГВС ,ЦО	Труба РР 32мм Кран ½"-¾"	пм шт	2,0 6,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт оконных и дверных проёмов в подъезде, остекление.		шт м <sup>2</sup>	2,0 1,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г	выполнено
	Текущий ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Линокрот Битумная мастика	м <sup>2</sup> пм	по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидравлическая промывка теплообменника с применением химреактивов.		шт	1,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	10	до 20.08. 2023г	выполнено
18.	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм пм	по заявл.	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт стояков ХВС и ГВС в тех подвале: смена труб ВГП на РР.....	Труба РР Ø 32 Соед. -ль РР32-1" Кран шар. ½"-1" Тройник РР 32х½"	пм шт шт шт	2,0 4,0 2,0 2,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт стояков ЦК	Труба Ø 110мм	пм	1,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт оконных и дверных проёмов в подъезде, остекление.		шт м <sup>2</sup>	2,0 1,0	до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидравлическая промывка придомовой ЦК (до колодца).	Прочистная машина		5-7 п-д.	до 20.08. 2023г	выполнено
	Текущий ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Линокрот Битумная мастика	м <sup>2</sup> пм	по факту	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт асфальтобетонного покрытия у	Бетон	м <sup>3</sup>	3,0	до 20.08.	выпо

	перед 2,3 подъездом .				2023г	лнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Покраска ГРЦ.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	12	до 20.08. 2022г	выпо лнено
19.	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Текущий ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Линокром Битумная мастика	м <sup>2</sup> пм	по факту	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Выборочный ремонт МП швов.	Герметик Велотерм	м <sup>2</sup> пм	по заявл.	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Покраска ГРЦ.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	6	до 20.08. 2023г	выпо лнено
23.	Выборочный ремонт кровли, Гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам	Линокром Битумная мастика	м <sup>2</sup> пм	по факту	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Выборочный ремонт панелей ?	Герметик Витонит	м <sup>2</sup>	по факту	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Ремонт стояков ЦК в тех. подвале.	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	1,5	до 20.08. 2022г	выпо лнено
	Выборочный ремонт стояков и розлива ГВС,ЦО : смена труб ВГП на РР, кранов в квартирах ,тех. подвале .....	Труба РР Ø с 32-20 Соед. -ль РР с 32-20 Кран шар. ½"-1" Кран шар. приварн. Ø 32x25мм	пм шт шт шт	8,0 3,0 3,0 3,0	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Выборочный ремонт стояков ХВС : смена труб ВГП на РР, кранов.....  в тех. подвале .....	Труба РР Ø 32 мм Соед-ль РР с 32x20мм Кран шар. с 1"-½" Кран шар. приварн. Ø 32x25мм	пм шт шт шт	20,0 3,0 3,0 1,0	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Ремонт отмостки (3п.)	Бетон	м <sup>2</sup>	4,0	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Выборочный ремонт МП швов .	Герметик Плитонит С	пм	по заявл.	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Ревизия запорной арматуры в АИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Гидравлическая промывка теплообменника с применением химреактивов.		шт	1,0	до 20.08. 2023г	выпо лнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка		8	до 20.08. 2023г	выпо лнено

		контактов.	шт.				
25.	Осмотр и чистка вент. каналов				согл. акта	до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт оконных и дверных проёмов в подъезде, остекление.		шт м <sup>2</sup>	2,0 1,0		до 20.08. 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт кровли, Гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам	Линокрот Битумная мастика	м <sup>2</sup> пм	по факту		до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт розлива и стояков ХВС : смена труб ВГП на РР.....	Труба ст. Ø 57-76 Труба РР Ø 32 Соед. -ль РР32-1" Кран шар. ½"-1"	пм пм шт шт	4,0 6,0 4,0 6,0		до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .					до 20.08. 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт МП швов и панелей.	Герметик Плитонит С	пм м <sup>2</sup>	по заявл.		до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.					до 20.08. 2023г	выполнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Покраска ГРЩ	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	10		до 20.08. 2023г	выполнено
							выполнено
27.	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .					до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт стояков ЦК в тех. подвале. ( 3п)	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	2,5		до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт стояков, розлива ХВС . Смена труб РР на ВГП.	Кран шар. 1"- ½" Труба РР Ø32-20мм Соедин. РР 32-20 мм	шт пм шт	4,0 2,5 4,0		до 20.08. 2023г	выполнено
	Осмотр и чистка вент. каналов				согл. акта	до 20.08. 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.					до 20.08. 2023г	выполнено
	Ремонт стыков панелей, панелей .	Герметик,плитонит	пм м <sup>2</sup>	по заявл.		до 20.08. 2022г	выполнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	6		до 20.08. 2023г	выполнено
28.	Выборочный ремонт МП швов.	Герметик Плитонит С	пм	по заявл.		до 01.09 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт панелей ?	Герметик Витонит	м <sup>2</sup>	по факту		до 01.09 2023г	выполнено



	Выборочный ремонт кровли, Гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам	Линокрот Битумная мастика	м <sup>2</sup> пм	по факту.	до 01.09 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт стояков и розлива ГВС : смена труб ВГП на РР и кранов в квартирах..... на стояках ГВС в тех подвале .....	Труба РР Ø с 40-25 Соед. -ль РР с 32-20 Кран шар. ½"-1" Кран шар. приварн. Ø25-32мм	пм шт шт шт	21,0 8,0 2,0 1,0	до 01.09. 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт стояков ХВС : смена труб ВГП на РР и кранов в квартирах..... на стояках ХВС в тех подвале .....	Труба РР Ø с 32-25 Соед. -ль РР с 32-20 Кран шар. ½"-1" Кран шар. приварн. Ø25-32мм	пм шт шт шт	8,0 8 3 1	до 01.09. 2023г	выполнено
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2023г.	выполнено
	Гидравлическая промывка придомовой ЦК (до колодца).	Прочистная машина		3 п-д.	до 01.09 2023г.	выполнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 01.09 2023г	выполнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Покраска ГРЩ	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	8	до 01.09 2023г	выполнено
29.	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм пм	по факту	до 01.09 2023г	выполнено
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2023г	выполнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2023г.	выполнено
	Ремонт стояков и розлива ГВС, ЦО : смена труб, кранов ВГП на РР.....	Труба РР Ø 32-25 мм Кран шар. ½"-1"	пм шт	4,0 2,0	до 01.09. 2023г	выполнено
	Ремонт стояков и розлива ХВС : смена труб, кранов ВГП на РР.....	Труба РР Ø 32-25 мм Кран шар. ½"-1"	пм шт	4,0 3,0	до 01.09. 2023г	выполнено
	Гидравлическая промывка придомовой ЦК (до колодца).	Прочистная машина		3 п-д.	до 01.09 2023г.	выполнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 01.09 2023г	выполнено
	Выборочный ремонт кровли, Гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам	Линокрот Битумная мастика	м <sup>2</sup> пм	по факту	до 01.09 2023г	выполнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Покраска ГРЩ.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	8	до 01.09 2023г	выполнено
30.	Ремонт стояков ГВС : смена труб ВГП на РР.....	Труба РР Ø 32 мм Соед-ль РР32х1" Кран шар. "1-½"	пм шт шт	2,0 2,0 2,0	до 01.09. 2023г	выполнено

	Ремонт стояков ХВС : смена труб ВГП на РР.....	Труба РР Ø 32 мм Соед-ль РР32х1" Кран шар. "1-½"	пм шт шт	2,0 2,0 2,0	до 01.09. 2023г	выпо лнено
	Смена кранов на системе ЦО (четверти обр. тр.пр-д в тех.подвале)	Кран шар. приварн. Ø 32×40мм	шт	4,0	до 01.09 2023г	выпо лнено
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2023г	выпо лнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2023г.	выпо лнено
	Гидравлическая промывка придомовой ЦК (до колодца).	Прочистная машина		3 п-д.	до 01.09 2023г.	выпо лнено
	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм пм	по заявл.	до 01.09 2023г	выпо лнено
	Выборочный ремонт кровли, Гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам	Линокром Битумная мастика	м <sup>2</sup> пм	по факту	до 01.09 2023г	выпо лнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 01.09 2023г	выпо лнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Покраска ГРЦ.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	8	до 01.09 2023г	выпо лнено
<b>31.</b>	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2023гг	выпо лнено
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2023г.	выпо лнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 01.09 2023г	выпо лнено
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Покраска ГРЦ.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	12	до 01.09 2023г	выпо лнено
<b>32.</b>	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм пм	по заявл.	до 01.09 2023г	выпо лнено
	Гидравлическая промывка придомовой ЦК (до колодца).	Прочистная машина		1-4 п-д.	до 01.09 2023г.	выпо лнено
	Выборочный ремонт стояков ГВС : смена труб ВГП на РР.....	Труба РР Ø 32-20 мм Соед-ль РР 1"- ½" Кран шар. "1-½"	пм шт шт	5,0 5,0 2,0	до 01.09. 2023г	выпо лнено
	Выборочный ремонт стояков и розлива ХВС : смена труб ВГП на РР.....	Труба ВГП Ø 80мм Труба РР Ø 32-20 мм Соед-ль РР 1"- ½" Кран шар. "1-½"	пм пм шт шт	2,0 5,5 8,0 5,0	до 01.09. 2023г	выпо лнено
	Замена общедомовой задвижки на ХВС	Кран шар.Ø 100мм (б/у)	шт	2,0	до 01.09. 2023г	выпо лнено
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 01.09 2023г	выпо лнено
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2023г	выпо лнено

Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.					до 01.09 2023г.	выполнено
Выборочный ремонт кровли	Линохром Битумная мастика	м <sup>2</sup>	по факту		до 01.09 2023г.	выполнено
Ревизия распределительных коробок в подвале. Покраска ГРЩ.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	3		до 01.09 2023г.	выполнено
						выполнено

Согласовано:

Главный инженер

ООО "Романовская ЖСК" \_\_\_\_\_

Пестова Г.В.

Мастер по содержанию и ремонту жилого фонда

ООО "Романовская ЖСК" в пос. Романовка \_\_\_\_\_

Минкин С.А

Энергетик

ООО "Романовская ЖСК" \_\_\_\_\_

Никитин С.В.