

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 ООО "Романовская ЖСК"

Дементьева Т. Б.

жилищная
 сервисная
 компания

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по текущему ремонту МКД в пос. Углово для подготовки к отопительному сезону 2022-2023 г.г.

№ дома	Наименование работ	Расход. материалы	Ед. изм.	Кол-во	Срок выполнения	Отчёт о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
1	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ, ремонт козырька над щитом	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	ремонт розлива ГВС	труба РР40	м	40	до 20.08.2022	выполнено
	ремонт входной плиты	бетон	м2	3	до 20.08.2022	выполнено
2	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
3	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено

	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	ремонт входной плиты	бетон	м2	3	до 20.08.2022	выполнено
4	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ, ремонт козырька над щитом	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
5	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
6	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	выборочный ремонт отмостки	бетон	м2	4	до 20.08.2022	выполнено
7*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено

	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	выборочный ремонт входа в подъезд	бетон	м2	6	до 20.08.2022	выполнено
8	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
10	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс		до 20.08.2022	выполнено
11	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		комплекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
12	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
13	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено

		консистентная, краска				
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
14	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком- плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
15	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	выборочный ремонт входной плиты	бетон	м2	3	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ремонт входа в подвал	цемент, песок	комплекс	1	до 20.08.2022	<i>перенесено на 2023г.</i>
16*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ремонт отмостки	бетон	м2	5	до 20.08.2022	выполнено
17*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено

	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ, покраска	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
20	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Замена радиатора в холле	радиатор		1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
21	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
22	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	выборочный ремонт цоколя	плитонит	м2	2	до 20.08.2022	<i>перенесено на 2023г.</i>
23	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено

	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
24*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
25	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
26	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Замена трубопровода ГВС	Труба ППР32	м	30	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс		до 20.08.2022	выполнено
27	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
28*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено

		консистентная, краска				
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	выборочный ремонт отмостки вход в подъезд	краска	м2	3	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка,протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
29	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ремонт отмостки	Бетон, доска	м2	12	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка,протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
30*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	ремонт розлива ГВС	труба РР	м	40	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка,протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
31*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	выборочный ремонт розлива ХВС,ГВС	труба РР	м	44	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка,протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено

32	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Замена напольного покрытия в холле	плита ЦПС, линолиум	м2	5	до 20.08.2022	выполнено
35	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	выборочный ремонт отмостки	бетон	м2	4	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Покраска входной двери, ограждение лестницы	краска	м2	3	до 20.08.2022	выполнено
36	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
38	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	ремонт навеса над спуском в подвал	бруски	шт	2	до 20.08.2022	выполнено

39	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС	Набивка сальниковая, смазка, консистентная, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Ревизия ВР, покраска	графитовая смазка, протяжка контактов, краска	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
40	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
	Выборочная покраска цоколя, фасада	краска фасадная	м2	5	до 20.08.2022	перенесено на 2023г.
	Ревизия ВРУ	графитовая смазка, протяжка контактов	ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено
40а	-Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС		ком плекс	1	до 20.08.2022	выполнено

Исполнитель:

Мастер по содержанию и ремонту жилого фонда в пос. Углово

Мирзабеков М.А.

Согласованно:

Зам. главного инженера _____

Усенкова Н.В.

Главный инженер _____

Пестова Г.В.

Энергетик _____

Никитин С.А.