

Температурный график параметров теплоснабжения при вводе в  
многоквартирный дом (70-95)

| Температура наружного<br>Воздуха | Температура прямой<br>воды | Температура обратной<br>воды |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 8                                | 40                         | 35                           |
| 7                                | 43                         | 36                           |
| 6                                | 45                         | 37                           |
| 5                                | 46                         | 39                           |
| 4                                | 48                         | 40                           |
| 3                                | 50                         | 41                           |
| 2                                | 52                         | 42                           |
| 1                                | 53                         | 43                           |
| 0                                | 55                         | 44                           |
| -1                               | 57                         | 46                           |
| -2                               | 59                         | 47                           |
| -3                               | 60                         | 48                           |
| -4                               | 62                         | 49                           |
| -5                               | 63                         | 50                           |
| -6                               | 65                         | 51                           |
| -7                               | 67                         | 52                           |
| -8                               | 69                         | 53                           |
| -9                               | 70                         | 54                           |
| -10                              | 71                         | 55                           |
| -11                              | 73                         | 56                           |
| -12                              | 75                         | 57                           |
| -13                              | 76                         | 58                           |
| -14                              | 78                         | 59                           |
| -15                              | 79                         | 60                           |
| -16                              | 80                         | 61                           |
| -17                              | 82                         | 62                           |
| -18                              | 83                         | 63                           |
| -19                              | 85                         | 64                           |
| -20                              | 86                         | 65                           |
| -21                              | 88                         | 66                           |
| -22                              | 89                         | 66                           |
| -23                              | 91                         | 67                           |
| -24                              | 92                         | 68                           |
| -25                              | 94                         | 69                           |
| -26                              | 95                         | 70                           |

«Управляющая компания»  
Генеральный директор

  
Т.Б.Дементьева

Председатель Совета Дома  
(либо собственник, которому  
делегировали право подписи)

\_\_\_\_\_

*Согласовано в договоре*