

Температурный график параметров теплоснабжения при вводе в  
многоквартирный дом (70-95)

Температура наружного Воздуха	Температура прямой воды	Температура обратной воды
8	40	35
7	43	36
6	45	37
5	46	39
4	48	40
3	50	41
2	52	42
1	53	43
0	55	44
-1	57	46
-2	59	47
-3	60	48
-4	62	49
-5	63	50
-6	65	51
-7	67	52
-8	69	53
-9	70	54
-10	71	55
-11	73	56
-12	75	57
-13	76	58
-14	78	59
-15	79	60
-16	80	61
-17	82	62
-18	83	63
-19	85	64
-20	86	65
-21	88	66
-22	89	66
-23	91	67
-24	92	68
-25	94	69
-26	95	70

«Управляющая компания»  
Генеральный директор



Т.Б.Дементьева

Председатель Совета Дома  
(либо собственник, которому  
делегировали право подписи)

\_\_\_\_\_